



Räddningstjänsten Haparanda

Tillfällig övernattnig

Sökande:
Ansvarig: **Telefon:**
Plats:
Person antal:
Datum:

Tillfällig övernattnig i lokaler på ovan angivna plats godtas om följande säkerhetskrav uppfylls:

- en ansvarig person utses.
- anläggningen ej har allvarliga brister i brandskyddet.
- tillgång till minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns, dessa skall vara markerade med genomlysta eller belysta utrymningsskyltar som är nödströmsförsörjda.
- utrymningsvägar hålls fri från utrustning som kan förhindra eller fördröja utrymning.
- övernattnig endast sker i bottenplan (markplan).
- ett automatiskt utrymningslarm finns i anläggningen om övernattnig skall ske på annat än bottenplan (markplan).
- användande av öppen eld eller tillfälliga kök som elektriska kokplattor, stormkök m.m. ej förekommer i lokalerna.
- rökförbud råder i lokalen.
- tillgång till telefon för larmning till 112, SOS Alarm, finns i omedelbar närhet av lokalen.
- anmälan sker på denna blankett och skickas till räddningstjänsten via telefax eller post senast 14 dagar före varje övernattnigstillfälle.




Räddningstjänsten Haparanda

Exempel på godtagbar möblering för sovplatser i skolsal.

- Det skall finnas tydliga gångar mellan raderna av sovplatser.
- Dörrar som är en del av utrymningen skall hållas fri från utrustning som gör att utrymning kan förhindras eller fördröjas.
- I lokaler där fönster utgör en av två utrymningsvägar skall detta beaktas: Att fönstret i fråga är öppningsbart och att man håller en fri yta omkring aktuellt fönster.
- Dörr mellan klassrum får ej blockeras, den skall även vara öppningsbar utan kort, kod eller nyckel, detta för att dessa dörrar kan vara en del av utrymningen.

Korridor med utrymningsvägar som leder direkt ut i det fria eller väg till utrymningsväg som trapphus.



Räddningstjänsten
Företagsvägen 12
953 33 HAPARANDA
Telefon: 0922-152 91
Telefax: 0922-152 93