

Bilaga 3 - Samrådsredogörelse

UPPDRAG/ANLÄGGNING	UPPDRAGSLEDARE	GRANSKARE	BESTÄLLARE
Vattentjänstplan Haparanda	Anna Mäki	Anna Mäki	Haparanda kommun
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	DATUM	
23063	Lennart Lindelöf	2024-05-14	

Samrådsredogörelse

Förslag till vattentjänstplan i Haparanda kommun har varit föremål för samråd från 12 april till 3 maj 2024. Länsstyrelsen i Norrbotten och berörda fastighetsägare har fått möjlighet att inkomma med synpunkter angående planförslaget. Den föreslagna vattentjänstplanen fanns tillgänglig på kommunens hemsida under samrådstiden.

Haparanda kommun har särskilt önskat synpunkter från fastighetsägare inom områden med sammanhållen bebyggelse i form av 20 bostadsbyggnader eller fler, som idag inte har kommunalt vatten och/eller avlopp. Det omfattar följande områden:

- Frankilantörmä
- Sölkäsaari
- Riekkola-Välivaara
- Salmisudden
- Salmis Stugvägen
- Somerolahti
- Hillerströms strand
- Santasaari östra
- Santasaari västra
- Seskarö - Flakaholmen
- Seskarö - Tromsö
- Kotalahti
- Hanhinkari
- Tirro

Inkomna kommentarer redovisas och kommenteras (i kursiv stil) nedan.

Länsstyrelsen Norrbotten

Betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att genomförandet av vattentjänstplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt de kriterier som listas i 5 § miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Ingen kommentar.

Utbyggnadsplan

Kommunen har gjort bedömningen att det inte finns några områden i Haparanda kommun som omfattas av 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Det är möjligt att det stämmer. Av utredningen

framgår dock att det finns oklarheter i flera områden kring vilka avloppsanläggningar som finns, samt vilken funktion som dessa har. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att inventera de områden där det finns oklarheter inför kommande aktualitetsprövning av planen.

Kommentar: Haparanda kommun ser också ett behov av att inventera de områden där det råder oklarheter kring vilka avloppsanläggningar som finns och deras funktion.

Skyfall

Avsnitt 5 och de följande underliggande avsnitten om skyfall är tydliga, systematiska och bra. Det redogörs för utgångspunkter, analysmetod, påverkan, resultat och åtgärdsplanering. I bilaga 1 redogörs för förutsättningar för respektive dricksvattenanläggning.

Kommunen redogör i tabell 2 för prioriterade åtgärder under perioden 2024–2028 för att skydda de allmänna VA-anläggningarna mot skyfall.

Åtgärdslistan är relativt omfattande och generellt hållen. Kommunen borde även redovisa vilka åtgärder som är särskilt prioriterade, givet bedömningar av vad som kan innebära risk för människors hälsa, men även givet bedömning av långsiktig risk kopplat till klimatförändring.

Kommentar: Texten i avsnitt 5 har förtydligats angående prioriteringar. Lagt till förklaring om tabell 2 samt lagt till prioriteringsnivå i tabell 2.

Berörda fastighetsägare

Inga synpunkter har inkommit.